

Прокуратурой Клепиковского района в ходе проверки готовности образовательных организаций к началу летних смен отдыха и оздоровления студентов средне-специального и высшего образования в каникулярный период выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности

В ходе проверки на учебно-производственной базе РГУ имени С.А.Есенина «Полянка» выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Так, в ходе проверки выявлены следующие нарушения Правил.

В нарушение п.67 Правил не произведен покос травы на земельном участке (территория учебно-производственной базы «Полянка»).

В нарушение п.410 Правил отсутствуют покрывала для изоляции очага пожара пожарных щитов зданий складского назначения.

В нарушение п.48 Правил не проведена своевременная проверка на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение пп. «з» п.35 Правил в здании бани допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию; в здании склада №4 допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию.

В нарушение пп. «и» п.35 Правил допущено оставление без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания.

В нарушение пп. «в» п.35 Правил в здании склада №4 допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией.

В нарушение п.3 Правил допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

В нарушение п.6 Правил на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей обслуживающий персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В нарушение п.17.1 Правил не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п.16 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», не проводится повторный противопожарный инструктаж со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно.