

## **Прокуратурой Клепиковского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере электроэнергетики.**

В ходе проверки филиала публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго», Клепиковский РЭС исполнения законодательства в сфере электроэнергетики, в том числе требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, предотвращению и ликвидации аварийных электроэнергетических режимов, выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (далее - ПТЭЭСС), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070.

Так, в нарушение требований ПТЭЭСС на ВЛ 6 кВ № 12 от ПС «Клепики» в охранной зоне пролетов опор 18-19, на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4306 в охранной зоне пролетов опор 3-4, ВЛ 6 кВ от РП «Пансурово» в охранной зоне пролетов опор 7-10, 90-91, ВЛ 0,4 № 1 кВ от ТП-4098 в охранной зоне пролетов опор 1-2 имеется древесно кустарниковая растительность.

Кроме того, на ТП-4042 В РУ-0,4 кВ эксплуатируются некалиброванные плавкие вставки; на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4306 не допустимое отклонение от вертикали опоры № 5, на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4306 загнивание опоры № 7, на ВЛ 0,4 кВ от ТП-4306 загнивание опоры № 21; на ТП-4098 Заземляющая полоса не защищена от коррозии и не окрашена в черный цвет; на ТП-4163 На вводном рубильнике РУ-0,4 кВ отсутствует указатель «включено/отключено»; на ТП-4163 На вводном рубильнике РУ-0,4 кВ отсутствует указатель «включено/отключено».

Кроме того, в нарушение пункта 30.3 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н, не закрыт на замок привод разъединителя ВР-4306.

Аналогичные нарушения были выявлены в Акционерное общество "Рязанская областная электросетевая компания» (АО «РОЭК»), Клепиковский РЭС.

В связи с указанным 14.05.2024 в адрес руководителей указанных организаций внесены 2 представления.

Кроме того, в отношении должностных лиц возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Приокское управление Ростехнадзора для рассмотрения и принятия решения.